



Nr 2, 2025

Viktigt meddelande från Norrmontage

Norrmontage har upptäckt en kvalitetsavvikelse i skyddsskärmar på nätstationer av modellen SS2 tillverkade mellan 2017 och 2020.

EBR vill förmedla ett viktigt säkerhetsmeddelande från Norrmontage med anledning av en allvarlig olycka där en tekniker, anlitad av Vattenfall Eldistribution, kom i kontakt med eller i omedelbar närhet av spänningssatt del med påföljden strömgenomgång.

Norrmontage har upptäckt en kvalitetsavvikelse i skyddsskärmar på nätstationer av modellen SS2 tillverkade mellan 2017 och 2020, där skyddsskärmarna inte uppfyller kravet på kapslingsklass och säkerhetsavstånd.

Norrmontages rekommendation är att inget arbete utförs i mellanspänningsfack under förhållanden där skyddsskärmen används och huvudströmbanan är spänningssatt samt att berörda stationer hanteras med försiktighet tills vidare.

Samtliga berörda kunder har kontaktats av Norrmontage.

[Läs hela säkerhetsmeddelandet från Norrmontage här.](#)

Om du har frågor, vänligen kontakta info@norrmontage.se

[Tidigare EBR-meddelanden](#)

EBR-rapporter beställer du i [webbshopen](#). Du som har [EBR Abonnement](#) får rapporterna distribuerade med posten som vanligt. Rapporterna finns också tillgängliga för dig som har licens på EBR i elektroniskt format, [EBR-e](#).

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår [integritetspolicy](#).



KONTAKTA OSS

Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se

AVPRENUMERERA

Vill du avprenumerera på det här nyhetsbrevet? Klicka då [här](#).

FÖLJ OSS



[energiforetagen](#)



[Energiföretagen Sverige](#)



[energiforetagen](#)
