



Nr 5, 2025

Viktigt meddelande från Norrmontage – kvalitetsavvikelse i skyddsskärmar

Norrmontage har upptäckt ytterligare kvalitetsavvikelser i skyddsskärmar på nätstationer av typen N3 luftisolerad modell tillverkade före 2021. Dessa avvikelser kan innebära risk för beröring av spänningssatta delar vid arbete i mellanspänningsfack.

I ett tidigare meddelande (EBR-meddelande nr 2, 2025) informerade EBR om en kvalitetsavvikelse på stationer av typen SS2. Norrmontages nya utredning visar nu att motsvarande brist även kan förekomma i vissa luftisolerade N3-stationer tillverkade före 2021 (ordernummer 2021/0544 och tidigare). I dessa stationer uppfyller skyddsskärmen inte kraven på kapslingsklass och säkerhetsavstånd, vilket kan innebära risk för beröring av spänningssatta delar vid arbete i mellanspänningsfack.

Rekommendation från Norrmontage:

- Genomför erforderlig riskbedömning (Risk-P och Risk-U) innan arbete i mellanspänningsfack där skyddsskärm används och huvudströmbanan är spänningssatt.
- Välj ESA-arbetsmetod utifrån riskbedömning för varje enskild station.
- Stationer där innerdörr måste öppnas för att montera skyddsskärm ska betraktas som bristfälliga och hanteras med särskild försiktighet tills vidare.

Identifiering kan ske visuellt:

- OK: Modell med "brevinkast" – skyddsskärmen kan monteras med stängd innerdörr.
- EJ OK: Modell där innerdörr måste öppnas för att montera skyddsskärm.

Norrmontage har inlett en internutredning. EBR följer ärendet och hänvisar till Norrmontages säkerhetsmeddelande från 2025-09-25 för detaljerad information.

Vid frågor, kontakta info@norrmontage.se.

[Läs hela säkerhetsmeddelandet från Norrmontage här.](#)

Tidigare meddelande: [EBR-meddelande nr 2, 2025 – Viktigt meddelande från Norrmontage.](#)

[Tidigare EBR-meddelanden](#)

EBR-rapporter beställer du i [webbshopen](#). Du som har [EBR Abonnement](#) får rapporterna distribuerade med posten som vanligt. Rapporterna finns också tillgängliga för dig som har licens på EBR i elektroniskt format, [EBR-e](#).

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår [integritetspolicy](#).



KONTAKTA OSS

Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se

AVPRENUMERERA

Vill du avprenumerera på det här nyhetsbrevet? Klicka då [här](#).

FÖLJ OSS



[energiforetagen](#)



[Energiföretagen Sverige](#)



[energiforetagen](#)

